

Jednostka zewnętrzna **COFM AERI**

A++ Chłodzenie SEER 6,9
A+ Ogrzewanie SCOP 4,0



Czynnik chłodniczy R32



Inwerter 3D DC



Ogrzewanie w temp. -20 °C



Chłodzenie w temp. -15 °C



Ochrona ochronna zaworu



Wykrywanie i wyświetlanie błędów



Grzałka tacy skraplacza



Grzałka sprężarki



Pamięć ostatniego trybu



Elastyczna instalacja

Maksymalna długość rur chłodzących może wynosić do 80 m. Maksymalna różnica wysokości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną może wynosić do 30 m.

Model	ACP-14COFM40AERis R32	ACP-18COFM50AERis R32	ACP-21COFM60AERis R32	ACP-27COFM79AERis R32	ACP-28COFM82AERI R32	ACP-36COFM105AERI R32	ACP-42COFM123AERis R32	
Chłodzenie	Wydajność (W)	4,1 (1611-4982)	5,6 (2286-5715)	6,1 (2491-7034)	7,9 (3077-8909)	8,2 (3077-11137)	10,5 (3077-11195)	12,1 (3165-13598)
	Klasa efektywności energetycznej	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++
	SEER Efektywność energetyczna	6,9	6,9	6,9	6,7	6,9	6,7	6,9
	Zakres pracy w trybie chłodzenia	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Szacowane obciążenie chłodzenia (W)	4100	5300	6100	7900	8200	10500	12100
	Pobór mocy (W)	1270 (100-1670)	1635 (160-2000)	1900 (180-2200)	2450 (210-2960)	2540 (210-3450)	3233 (230-4285)	3747 (230-4650)
Ogrzewanie	Wydajność (W)	4,4 (1612-4982)	5,6 (2403-5744)	6,2 (1614-6593)	8,2 (2110-8471)	8,2 (2345-8528)	10,5 (3278-11943)	12,1 (3370-12011)
	Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	SCOP Efektywność energetyczna	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
	Zakres pracy w trybie ogrzewania	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Szacowane obciążenie ogrzewania	3,8	4,5	5,1	5,7	5,9	8,2	9,3
	Pobór mocy (W)	1185 (240-1525)	1500 (270-1750)	1660 (250-1750)	2210 (410-2330)	2210 (450-2708)	2880 (603-4483)	3433 (550-3850)
Jednostka zewnętrzna	Czynnik chłodniczy	R32	R32	R32	R32	R32	R32	R32
	Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	2	2	3	3	4	4	5
	Hałas - ciśnienie akustyczne (dB (A))	≤ 54	≤ 54	≤ 56	≤ 56	≤ 58	≤ 59	≤ 60
	Głośność w warunkach standardowych (dB)	≤ 64	≤ 65	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70	≤ 70
	Rozstaw mocowań (mm)	514	514	663	663	673	673	673
	Wymiary opakowania (mm)	915 x 370 x 615	915 x 370 x 615	1030 x 438 x 750	1030 x 438 x 750	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885	1090 x 500 x 885
	Wymiary urządzenia (mm)	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810	946 x 410 x 810
	Waga brutto / netto (kg)	34,7 / 31,6	38,0 / 35,0	47,1 / 43,3	51,8 / 48	67,7 / 62,1	75,6 / 68,8	79,5 / 74,1
Połączenia	Średnica rury fazy ciekłej	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	4" x 1 / 4"	5" x 1 / 4"
	Średnica rury fazy gazowej	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 / 8"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	3 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"	4 x 3 / 8" + 1 x 1 / 2"
	Maksymalna długość instalacji (m)	40	40	60	60	80	80	80
	Maksymalna różnica wysokości (m) (JZ nad JW / JZ pod JW)	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10	15 / 10
	Długość instalacji z wstępnym napełnieniem (m)	15	15	22,5	22,5	30	30	37,5
	Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (dotyczy rury cieczowej o średnicy 1/4")	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m	12 g / m
Kabel połączeniowy	Połączenie (mm²)	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
	Zasilanie	~220-240 V / 1 / 50 Hz; Jednostka zewnętrzna						

Kombinacje systemu multi-split

ACP-14COFM40AERI R32

Chłodzenie (kW)						Ogrzewanie (kW)					
Jednostka	A	B	C	D	Razem	A	B	C	D	Razem	
2 Jed. we.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,10 (117-5,30)	2,05	2,05	—	—	4,27 (167-5,03)
	7+9	1,81	2,33	—	—	4,15 (119-5,38)	1,93	2,48	—	—	4,41 (166-4,99)
	7+12	1,54	2,64	—	—	4,17 (117-5,52)	1,85	2,83	—	—	4,48 (167-5,07)
	9+9	2,06	2,06	—	—	4,13 (120-5,45)	2,21	2,21	—	—	4,43 (165-4,95)
	9+12	1,78	2,37	—	—	4,15 (117-5,57)	1,91	2,55	—	—	4,46 (166-5,04)

ACP-18COFM50AERI R32

Chłodzenie (kW)						Ogrzewanie (kW)					
Jednostka	A	B	C	D	Razem	A	B	C	D	Razem	
2 Jed. we.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,15 (133-5,64)	2,05	2,05	—	—	4,43 (172-5,42)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (134-5,72)	2,05	2,64	—	—	4,80 (171-5,38)
	7+12	1,94	3,32	—	—	5,26 (132-5,89)	2,10	3,61	—	—	5,71 (172-5,45)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (137-5,81)	2,64	2,64	—	—	5,58 (170-5,34)
	9+12	2,25	3,00	—	—	5,24 (134-5,96)	2,43	3,24	—	—	5,68 (171-5,42)
	12+12	2,64	2,64	—	—	5,27 (131-6,08)	2,87	2,87	—	—	5,74 (171-5,48)

ACP-21COFM60AERI R32

Chłodzenie (kW)						Ogrzewanie (kW)					
Jednostka	A	B	C	D	Razem	A	B	C	D	Razem	
2 Jednostki we.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,17 (245-6,10)	2,05	2,05	—	—	4,28 (251-6,97)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (249-6,20)	2,05	2,64	—	—	4,81 (250-6,93)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (243-6,40)	2,05	3,52	—	—	5,78 (251-7,05)
	7+18	1,73	4,44	—	—	6,17 (262-6,81)	1,84	4,72	—	—	6,56 (256-7,20)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (253-6,30)	2,64	2,64	—	—	5,50 (249-6,88)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,12 (246-6,48)	2,64	3,52	—	—	6,39 (250-7,01)
	9+18	2,05	4,10	—	—	6,15 (265-6,86)	2,18	4,36	—	—	6,53 (255-7,17)
	12+12	3,10	3,10	—	—	6,19 (241-6,63)	3,23	3,23	—	—	6,46 (251-7,09)
3 Jedn. we.	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (267-6,75)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (257-7,30)
	7+7+9	1,87	1,87	2,40	—	6,14 (270-6,79)	1,94	1,94	2,50	—	6,38 (257-7,27)
	7+7+12	1,68	1,68	2,87	—	6,23 (265-6,89)	1,73	1,73	2,97	—	6,42 (257-7,32)
	7+9+9	1,73	2,23	2,23	—	6,18 (272-6,84)	1,78	2,29	2,29	—	6,36 (256-7,24)
	9+9+9	2,05	2,05	2,05	—	6,16 (275-6,89)	2,11	2,11	2,11	—	6,33 (255-7,21)
	9+9+12	1,87	1,87	2,50	—	6,24 (270-6,88)	1,91	1,91	2,55	—	6,38 (256-7,27)

ACP-27COFM79AERI R32

Chłodzenie (kW)						Ogrzewanie (kW)					
Jednostka	A	B	C	D	Razem	A	B	C	D	Razem	
2 Jednostki we.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,18 (313-7,63)	2,05	2,05	—	—	4,44 (299-8,42)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,71 (317-7,79)	2,05	2,64	—	—	4,95 (298-8,34)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,56 (312-8,13)	2,05	3,52	—	—	5,87 (298-8,50)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,33 (331-8,87)	2,05	5,28	—	—	7,51 (305-8,71)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,26 (320-7,94)	2,64	2,64	—	—	5,51 (296-8,25)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,19 (316-8,26)	2,64	3,52	—	—	6,48 (297-8,46)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,90 (335-8,97)	2,64	5,28	—	—	8,10 (304-8,66)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,09 (311-8,54)	3,52	3,52	—	—	7,38 (298-8,68)
	12+18	3,13	4,69	—	—	7,82 (330-9,16)	3,27	4,90	—	—	8,17 (305-8,75)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,08 (339-8,78)	2,05	2,05	2,05	—	6,48 (313-9,75)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (343-8,87)	2,05	2,05	2,64	—	6,92 (312-9,67)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,64 (336-9,07)	2,05	2,05	3,52	—	7,89 (313-9,80)
	7+7+18	1,73	1,73	4,44	—	7,90 (354-9,46)	1,80	1,80	4,64	—	8,25 (316-9,97)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,26 (347-8,97)	2,05	2,64	2,64	—	7,55 (312-9,63)
	7+9+12	1,98	2,54	3,39	—	7,91 (340-9,16)	2,05	2,63	3,51	—	8,20 (312-9,76)
	7+9+18	1,64	2,10	4,21	—	7,94 (358-9,52)	1,69	2,18	4,35	—	8,22 (316-9,94)
	7+12+12	1,79	3,06	3,06	—	7,92 (333-9,33)	1,87	3,20	3,20	—	8,27 (313-9,85)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,85 (351-9,05)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (311-9,58)
	9+9+12	2,36	2,36	3,14	—	7,86 (344-9,24)	2,48	2,48	3,31	—	8,27 (311-9,71)
	9+12+12	2,14	2,85	2,85	—	7,85 (338-9,39)	2,25	3,00	3,00	—	8,24 (312-9,82)
	12+12+12	2,65	2,65	2,65	—	7,95 (330-9,52)	2,75	2,75	2,75	—	8,24 (312-9,90)

ACP-28COFM82AERI R32

Chłodzenie (kW)						Ogrzewanie (kW)					
Jednostka	A	B	C	D	Razem	A	B	C	D	Razem	
2 Jednostki we.	7+7	2,05	2,05	—	—	4,12 (314-8,40)	2,05	2,05	—	—	4,51 (293-8,70)
	7+9	2,05	2,64	—	—	4,65 (318-8,59)	2,05	2,64	—	—	4,86 (290-8,57)
	7+12	2,05	3,52	—	—	5,60 (313-9,00)	2,05	3,52	—	—	5,82 (292-8,92)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,41 (333-9,88)	2,05	5,28	—	—	7,60 (305-9,31)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,31 (322-8,77)	2,64	2,64	—	—	5,48 (288-8,82)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,21 (317-9,16)	2,64	3,52	—	—	6,40 (290-8,80)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (336-10,00)	2,64	5,28	—	—	8,25 (303-9,24)
	12+12	3,52	3,52	—	—	7,08 (312-9,50)	3,52	3,52	—	—	7,50 (291-9,11)
	12+18	3,25	4,87	—	—	8,12 (331-10,23)	3,41	5,12	—	—	8,53 (304-9,44)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,10 (340-9,80)	2,05	2,05	2,05	—	6,41 (313-9,73)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,74 (344-9,91)	2,05	2,05	2,64	—	6,99 (312-9,65)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,63 (337-10,15)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (313-9,86)
	7+7+18	1,77	1,77	4,56	—	8,11 (356-10,62)	1,85	1,85	4,76	—	8,47 (319-10,17)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,24 (348-10,01)	2,05	2,64	2,64	—	7,53 (310-9,56)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,11 (341-10,25)	2,05	2,64	3,52	—	8,40 (312-9,82)
	7+9+18	1,88	2,16	4,32	—	8,15 (359-10,70)	1,74	2,23	4,47	—	8,44 (318-10,13)
	7+12+12	1,83	3,14	3,14	—	8,12 (334-10,46)	1,80	3,26	3,26	—	8,43 (306-9,98)
	7+12+18	1,54	2,64	3,95	—	8,13 (353-10,87)	1,59	2,73	4,09	—	8,42 (319-10,24)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,94 (352-10,12)	2,64	2,64	2,64	—	8,28 (309-9,46)
	9+9+12	2,38	2,38	3,18	—	7,95 (345-10,35)	2,54	2,54	3,38	—	8,45 (310-9,74)
	9+9+18	2,02	2,02	4,04	—	8,08 (362-10,78)	2,10	2,10	4,20	—	8,40 (317-10,08)
	9+12+12	2,20	2,93	2,93	—	8,06 (338-10,55)	2,29	3,05	3,05	—	8,40 (303-9,95)
	12+12+12	2,72	2,72	2,72	—	8,15 (331-10,73)	2,80	2,80	2,80	—	8,40 (298-10,09)
4 Jednostki we.	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,09 (362-10,64)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,47 (323-10,17)
	7+7+7+9	1,90	1,90	1,90	2,44	8,13 (365-10,72)	1,97	1,97	1,97	2,53	8,44 (321-10,13)
	7+7+7+12	1,72	1,72	1,72	2,95	8,11 (360-10,88)	1,79	1,79	1,79	3,06	8,42 (323-10,24)
	7+7+9+9	1,76	1,76	2,27	2,27	8,06 (367-10,79)	1,86	1,86	2,39	2,39	8,51 (320-10,09)
	7+7+9+12	1,63	1,63	2,09	2,79	8,14 (363-10,95)	1,70	1,70	2,19	2,91	8,50 (321-10,20)
	7+9+9+9	1,67	2,14	2,14	2,14	8,10 (370-10,87)	1,74	2,24	2,24	2,24	8,48 (318-10,04)
	7+9+9+12	1,53	1,96	1,96	2,61	8,06 (365-11,01)	1,60	2,06	2,06	2,75	8,47 (315-10,17)
	9+9+9+9	2,03	2,03	2,03	2,03	8,13 (372-10,93)	2,11	2,11	2,11	2,11	8,44 (320-9,99)

ACP-36COFM105AERI R32

	Chłodzenie (kW)					Ogrzewanie (kW)					
	Jednostka	A	B	C	D	Razem	A	B	C	D	Razem
2 Jednost. we.	7+12	2,05	3,52	—	—	5,63 (3,27-10,41)	2,05	3,52	—	—	5,59 (4,06-12,37)
	7+18	2,05	5,28	—	—	7,35 (3,47-11,58)	2,05	5,28	—	—	7,59 (4,19-12,95)
	9+9	2,64	2,64	—	—	5,27 (3,36-10,06)	2,64	2,64	—	—	5,54 (4,01-11,80)
	9+12	2,64	3,52	—	—	6,27 (3,31-10,62)	2,64	3,52	—	—	6,56 (4,03-12,21)
	9+18	2,64	5,28	—	—	7,98 (3,51-11,75)	2,64	5,28	—	—	8,25 (4,17-12,85)
12+12	3,52	3,52	—	—	7,13 (3,26-11,10)	3,52	3,52	—	—	7,42 (4,05-12,62)	
12+18	3,52	5,28	—	—	8,94 (3,46-12,05)	3,52	5,28	—	—	9,21 (4,19-13,09)	
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	6,20 (3,54-11,53)	2,05	2,05	2,05	—	6,39 (4,25-12,95)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	6,73 (3,58-11,69)	2,05	2,05	2,64	—	6,96 (4,23-12,86)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	7,61 (3,51-11,98)	2,05	2,05	3,52	—	7,94 (4,24-13,09)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	9,35 (3,71-12,63)	2,05	2,05	5,28	—	9,70 (4,31-13,38)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	7,25 (3,63-11,84)	2,05	2,64	2,64	—	7,51 (4,22-12,75)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	8,26 (3,56-12,12)	2,05	2,64	3,52	—	8,47 (4,23-13,01)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	9,95 (3,75-12,75)	2,05	2,64	5,28	—	10,22 (4,30-13,34)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	9,09 (3,48-12,43)	2,05	3,52	3,52	—	9,42 (4,24-13,22)
	7+12+18	2,01	3,44	5,16	—	10,61 (3,69-13,00)	2,06	3,54	5,30	—	10,90 (4,31-13,48)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	7,90 (3,67-11,93)	2,64	2,64	2,64	—	8,15 (4,20-12,63)
9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	8,74 (3,60-12,25)	2,64	2,64	3,52	—	8,97 (4,21-12,91)	
9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	10,53 (3,78-12,86)	2,64	2,64	5,28	—	10,89 (4,29-13,28)	
9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	9,69 (3,53-12,55)	2,64	3,52	3,52	—	10,06 (4,22-13,14)	
9+12+18	2,43	3,25	4,87	—	10,55 (3,72-13,10)	2,51	3,34	5,01	—	10,86 (4,30-13,44)	
12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	10,60 (3,47-12,81)	3,52	3,52	3,52	—	10,90 (4,23-13,33)	
12+12+18	3,05	3,05	4,57	—	10,67 (3,66-13,32)	3,13	3,13	4,70	—	10,96 (4,31-13,58)	
4 Jednostki wewnętrzne	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	8,16 (3,79-12,70)	2,05	2,05	2,05	2,05	8,40 (4,34-13,37)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	8,87 (3,82-12,81)	2,05	2,05	2,05	2,64	8,95 (4,33-13,33)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	9,67 (3,76-13,05)	2,05	2,05	2,05	3,52	9,88 (4,34-13,46)
	7+7+7+18	1,89	1,89	1,89	4,87	10,54 (3,91-13,61)	1,96	1,96	1,96	5,03	10,91 (4,35-13,71)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	9,32 (3,84-12,91)	2,05	2,05	2,64	2,64	9,62 (4,32-13,29)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	10,13 (3,79-13,14)	2,05	2,05	2,64	3,52	10,57 (4,33-13,43)
	7+7+9+18	1,81	1,81	2,32	4,85	10,59 (3,93-13,69)	1,88	1,88	2,39	4,78	10,85 (4,37-13,65)
	7+7+12+12	1,96	1,96	3,37	3,37	10,67 (3,74-13,35)	1,99	1,99	3,41	3,41	10,80 (4,34-13,57)
	7+7+12+18	1,68	1,68	2,87	4,31	10,53 (3,89-13,86)	1,74	1,74	2,99	4,48	10,95 (4,38-13,76)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	9,93 (3,87-13,02)	2,05	2,64	2,64	2,64	10,14 (4,31-13,19)
7+9+9+12	2,01	2,58	2,58	3,44	10,60 (3,82-13,24)	2,05	2,63	2,63	3,51	10,82 (4,32-13,39)	
7+9+9+18	1,73	2,22	2,22	4,45	10,63 (3,96-13,77)	1,77	2,27	2,27	4,54	10,85 (4,36-13,64)	
7+9+12+12	1,85	2,38	3,17	3,17	10,58 (3,77-13,44)	1,91	2,46	3,27	3,27	10,92 (4,33-13,52)	
7+9+12+18	1,61	2,07	2,76	4,14	10,57 (3,92-13,93)	1,66	2,14	2,85	4,27	10,92 (4,37-13,73)	
7+12+12+12	1,72	2,94	2,94	2,94	10,54 (3,72-13,63)	1,77	3,03	3,03	3,03	10,85 (4,33-13,64)	
9+9+9+9	2,64	2,64	2,64	2,64	10,54 (3,90-13,11)	2,64	2,64	2,64	2,64	10,79 (4,30-13,10)	
9+9+9+12	2,46	2,46	2,46	3,28	10,66 (3,85-13,33)	2,52	2,52	2,52	3,36	10,93 (4,31-13,35)	
9+9+9+18	2,10	2,10	2,10	4,21	10,52 (3,98-13,84)	2,16	2,16	2,16	4,33	10,82 (4,36-13,60)	
9+9+12+12	2,28	2,28	3,04	3,04	10,63 (3,80-13,52)	2,33	2,33	3,11	3,11	10,88 (4,32-13,48)	
9+9+12+18	1,99	1,99	2,65	3,98	10,61 (3,94-13,99)	2,04	2,04	2,72	4,09	10,90 (4,36-13,70)	
9+12+12+12	2,12	2,82	2,82	2,82	10,58 (3,75-13,71)	2,16	2,89	2,89	2,89	10,82 (4,32-13,60)	
12+12+12+12	2,63	2,63	2,63	2,63	10,53 (3,69-13,87)	2,72	2,72	2,72	2,72	10,89 (4,33-13,69)	

ACP-42COFM123AERI R32

	Chłodzenie (kW)						Ogrzewanie (kW)						
	Jednostka	A	B	C	D	E	Razem	A	B	C	D	E	Razem
2 Jed. we.	7+18	2,05	5,28	—	—	—	7,42 (3,50-11,72)	2,05	5,28	—	—	—	7,74 (3,44-13,13)
	9+12	2,64	3,52	—	—	—	6,15 (3,34-10,74)	2,64	3,52	—	—	—	6,42 (3,32-12,48)
	9+18	2,64	5,28	—	—	—	8,07 (3,54-11,89)	2,64	5,28	—	—	—	8,26 (3,43-13,04)
	12+12	3,52	3,52	—	—	—	7,18 (3,28-11,23)	3,52	3,52	—	—	—	7,42 (3,34-12,83)
	12+18	3,52	5,28	—	—	—	8,92 (3,49-12,25)	3,52	5,28	—	—	—	9,21 (3,44-13,25)
3 Jednostki wewnętrzne	7+7+7	2,05	2,05	2,05	—	—	6,05 (3,56-11,66)	2,05	2,05	2,05	—	—	6,37 (3,48-13,13)
	7+7+9	2,05	2,05	2,64	—	—	6,78 (3,61-11,82)	2,05	2,05	2,64	—	—	6,96 (3,47-13,04)
	7+7+12	2,05	2,05	3,52	—	—	7,53 (3,53-12,18)	2,05	2,05	3,52	—	—	7,94 (3,45-13,25)
	7+7+18	2,05	2,05	5,28	—	—	9,47 (3,74-12,80)	2,05	2,05	5,28	—	—	9,69 (3,52-13,52)
	7+9+9	2,05	2,64	2,64	—	—	7,32 (3,65-11,98)	2,05	2,64	2,64	—	—	7,65 (3,46-12,95)
	7+9+12	2,05	2,64	3,52	—	—	8,21 (3,58-12,32)	2,05	2,64	3,52	—	—	8,47 (3,44-13,17)
	7+9+18	2,05	2,64	5,28	—	—	10,08 (3,78-12,92)	2,05	2,64	5,28	—	—	10,36 (3,51-13,46)
	7+12+12	2,05	3,52	3,52	—	—	9,06 (3,51-12,63)	2,05	3,52	3,52	—	—	9,41 (3,42-13,36)
	7+12+18	2,05	3,52	5,28	—	—	10,87 (3,71-13,17)	2,05	3,52	5,28	—	—	11,16 (3,52-13,62)
	9+9+9	2,64	2,64	2,64	—	—	7,84 (3,70-12,13)	2,64	2,64	2,64	—	—	8,15 (3,44-12,83)
9+9+12	2,64	2,64	3,52	—	—	8,85 (3,63-12,46)	2,64	2,64	3,52	—	—	9,11 (3,44-13,08)	
9+9+18	2,64	2,64	5,28	—	—	10,53 (3,81-13,03)	2,64	2,64	5,28	—	—	10,89 (3,51-13,43)	
9+12+12	2,64	3,52	3,52	—	—	9,68 (3,55-12,71)	2,64	3,52	3,52	—	—	10,05 (3,39-13,29)	
9+12+18	2,64	3,52	5,28	—	—	11,45 (3,75-13,27)	2,64	3,52	5,28	—	—	11,83 (3,51-13,68)	
12+12+12	3,52	3,52	3,52	—	—	10,60 (3,50-12,88)	3,52	3,52	3,52	—	—	10,88 (3,37-13,46)	
12+12+18	3,52	3,52	5,28	—	—	12,13 (3,69-13,49)	3,52	3,52	5,28	—	—	12,48 (3,47-13,69)	
4 Jednostki wewnętrzne	7+7+7+7	2,05	2,05	2,05	2,05	—	8,10 (3,81-12,87)	2,05	2,05	2,05	2,05	—	8,39 (3,44-13,51)
	7+7+7+9	2,05	2,05	2,05	2,64	—	8,78 (3,84-12,98)	2,05	2,05	2,05	2,64	—	8,94 (3,60-13,47)
	7+7+7+12	2,05	2,05	2,05	3,52	—	9,65 (3,79-13,22)	2,05	2,05	2,05	3,52	—	9,87 (3,45-13,62)
	7+7+7+18	2,05	2,05	2,05	5,28	—	11,39 (3,94-13,79)	2,05	2,05	2,05	5,28	—	11,75 (3,52-13,81)
	7+7+9+9	2,05	2,05	2,64	2,64	—	9,29 (3,87-13,08)	2,05	2,05	2,64	2,64	—	9,62 (3,51-13,43)
	7+7+9+12	2,05	2,05	2,64	3,52	—	10,13 (3,82-13,32)	2,05	2,05	2,64	3,52	—	10,41 (3,50-13,55)
	7+7+9+18	2,05	2,05	2,64	5,28	—	12,00 (3,96-13,85)	2,05	2,05	2,64	5,28	—	12,29 (3,52-13,78)
	7+7+12+12	2,05	2,05	3,52	3,52	—	11,09 (3,77-13,53)	2,05	2,05	3,52	3,52	—	11,35 (3,50-13,68)
	7+7+12+18	1,93	1,93	3,30	4,96	—	12,12 (3,92-14,05)	1,97	1,97	3,37	5,05	—	12,35 (3,52-13,86)
	7+9+9+9	2,05	2,64	2,64	2,64	—	9,93 (3,90-13,19)	2,05	2,64	2,64	2,64	—	10,13 (3,47-13,38)
7+9+9+12	2,05	2,64	2,64	3,52	—	10,74 (3,85-13,41)	2,05	2,64	2,64	3,52	—	11,09 (3,49-13,52)	
7+9+9+18	1,96	2,52	2,52	5,05	—	12,06 (3,99-13,95)	2,02	2,59	2,59	5,19	—	12,39 (3,54-13,74)	
7+9+12+12	2,05	2,64	3,52	3,52	—	11,68 (3,80-13,62)	2,05	2,64	3,52	3,52	—	12,02 (3,47-13,64)	
7+9+12+18	1,85	2,38	3,17	4,76	—	12,17 (3,95-14,12)	1,88	2,41	3,21	4,82	—	12,32 (3,54-13,82)	
7+12+12+12	1,97	3,37	3,37	3,37	—	12,08 (3,74-13,80)	2,02	3,45	3,45	3,45	—	12,38 (3,47-13,73)	
7+12+12+18	1,73	2,97	2,97	4,45	—								

Przegląd jednostek zewnętrznych

720 x 270 x 495 mm
Rozstaw mocowań 452 mm



765 x 303 x 555 mm
Rozstaw mocowań 452 mm



805 x 330 x 554 mm
Rozstaw mocowań 511 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-09CH25AEMI/O3	ACP-09CH25AEMI/I3
ACP-09CH25AEQI/O3	ACP-09CH25AEQI/I3
ACP-12CH35AEMI/O3	ACP-12CH35AEMI/I3
ACP-12CH35AEQI/O3	ACP-12CH35AEQI/I3
ACP-12CH35AEXI/O3	ACP-12CH35AEXI/I3
ACP-12CH35AEMI/O	ACP-12CH35AEMI/I
ACP-12CH35AENI/O	ACP-12CH35AENI/I

Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ GOLD
ACP-09CH25AERI/O+	ACP-09CH25AERI/I+ SILVER
	ACP-12CH35AEHI/I+
ACP-12CH35AEHI/O+	ACP-12CH35AEHI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AEHI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+
	ACP-12CH35AERI/I+ GOLD
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER
ACP-12CH35AERI/O+	ACP-12CH35AERI/I+ RED
	ACP-12CH35AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-12CC35AERI/I3s
ACP-12LCAC35AERI/Os	ACP-12CT35AERI/I3
	ACP-12DT35AERI/I3s

Nazwa jednostki zewnętrznej	Kompatybilne jednostki wewnętrzne
ACP-12CH35AEYI/Os	ACP-12CH35AEYI/I3s
ACP-18CH50AERI/O+	ACP-18CH50AERI/I+ SILVER MIRROR
	ACP-18CH50AERI/I+
ACP-18CH50AEMI/O2s	ACP-18CH50AEMI/I2s
ACP-18CH50AEQI/O2s	ACP-18CH50AEQI/I2s
	ACP-18CC50AERI/I3s
ACP-18LCAC50AERI/Os	ACP-18CT50AERI/I3
	ACP-18CF50AERI/I3
	ACP-18DT50AERI/I3s
ACP-18CH50AENI/O	ACP-18CH50AENI/I
	ACP-18CH50AEHI/I+
	ACP-18CH50AEHI/I+ SILVER
ACP-18CH50AEHI/O+	ACP-18CH50AEHI/I+ GOLD
	ACP-18CH50AEHI/I+ GRAY MIRROR

890 x 342 x 673 mm

Rozstaw mocowań 663 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej

Kompatybilne jednostki wewnętrzne

ACP-24CH70AEMI/O2s

ACP-24CH70AEMI/I2s

ACP-24CH70AEQI/Os

ACP-24CH70AEQI/I3s

ACP-24LCAC70AERI/Os

ACP-24CC70AERI/I3

ACP-24CF70AERI/I3

ACP-24FS70AERI/O+

ACP-24FS70AERI/I+

ACP-24DT70AERI/O3

ACP-24DT70AERI/I3s

980 x 375 x 975 mm

Rozstaw mocowań 615 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej

Kompatybilne jednostki wewnętrzne

ACP-48LCAC140AERI/O2s

ACP-48CC140AERI/I3

ACP-48CF140AERI/I3

ACP-48DT140AERI/I3s

ACP-55CC160AERI/I3

ACP-55LCAC160AERI/O2s

ACP-55CF160AERI/I3

ACP-55DT160AERI/I3s

ACP-55FS160AERI/O+

ACP-55FS160AERI/I+

952 x 415 x 1333 mm

Rozstaw mocowań 634 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej

Kompatybilne jednostki wewnętrzne

ACP-48FS140AERI/O+

ACP-48FS140AERI/I+

946 x 410 x 810 mm

Rozstaw mocowań 673 mm



Nazwa jednostki zewnętrznej

Kompatybilne jednostki wewnętrzne

ACP-36LCAC105AERI/Os

ACP-36DT105AERI/I3s

ACP-36CC105AERI/I3

ACP-36CF105AERI/I3

Chłodzenie płyty głównej w jednostce zewnętrznej

W nowo zaprojektowanych układach chłodzenia zastosowano udoskonaloną technologię napowietrzania – zarówno dla efektywnego chłodzenia, jak i dla wymienników ciepła i skrzynek elektronicznych, co znacznie poprawia wydajność urządzenia w wysokich temperaturach otoczenia. W porównaniu z technologią konwencjonalną jest ona 5 razy bardziej wydajna w zakresie wymiany ciepła.